Committente
ASP – Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Reggio Emilia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCREMENTATIVA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO UFFICI

Edificio angolo Via San Pietro Martire e Via Guido da Castello
Reggio Emilia

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO — 1° Stralcio

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progetto architettonico:
LABORATORIO DI ARCHITETTURA Arch. Roberta Casarini
coll. Arch. Giulia Ugolotti

Progetto impianti termici e sanitari:
CHP ENGINEERING Ing. Alex Ferretti

Progetto impianti elettrici:
RESTART PROGETTI Per.Ind. Luca Catellani

CONTENUTO	SCALA	DATA	TAVOLA NR.
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO	1:50	20.04 2017	IE.04

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PIANO PRIMO (Scala 1:50)

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ESISTENTE

KWh	CONTATORE ENEL	5K 5K 5K	PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T CON FUSIBILE PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T CON FUSIBILE + INTERRUTTORE BIPOLARE
	QUADRO ELETTRICO	TA	TERMOSTATO AMBIENTE
	QUADRO GRUPPO PRESE UNEL II/=10/16A		ASPIRATORE
	PULSANTE UNIPOLARE		PRESA TELEFONO / TRASMISSIONE DATI RJ45
	INTERRUTTORE UNIPOLARE	L2 TD L1 TD	PRESA TELEF. / TRASMISSIONE DATI RJ45 (n.2 prese su stesso supporto) PRESA TELEF. / TRASMISSIONE DATI RJ45 (n.3 prese su stesso supporto)
	INTERRUTTORE BIPOLARE	RACK	ARMADIO RACK DATI
	DEVIATORE UNIPOLARE		APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON TUBI FLUORESCENTI 4x18W - DARK LIGHT
	INVERTITORE UNIPOLARE		APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON TUBI FLUORESCENTI 4x18W - DECORATIVA
503	SCATOLA DA INCASSO TIPO 503		APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON FLUORESCENTE COMPATTA 2x26W
	PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T CON FUSIBILE PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T CON FUSIBILE + INTERRUT. BIPOLARE		APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A PARETE
	PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.2 prese su stesso supporto) PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.3 prese su stesso supporto) PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.4 prese su stesso supporto)	L2 L1	APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A SOFFITTO
10A	PRESA 10A 2P+T PRESA 10A 2P+T CON FUSIBILE PRESA 10A 2P+T CON FUSIBILE + INTERRUT. BIPOLARE		PUNTO LUCE A PARETE
5K L 10A 5K R 10A 5K 10A	PRESA SCHUKO 10A 2P+T PRESA SCHUKO 10A 2P+T CON FUSIBILE PRESA SCHUKO 10A 2P+T CON FUSIBILE + INTERRUTTORE BIPOLARE		APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA AUTONOMIA 1h
5K 10A	PRESA SCHUKO 10A 2P+T CON INTERRUTTORE BIPOLARE		CITOFONO POSTAZIONE INTERNA

SIMBOLOGIA CEI
TIPOLOGIE CONDUTTURE

	CONDUTTURA CON POSA INTERRATA
-o-o-	CONDUTTURA CON POSA IN CANALE / PASSERELLA FORATA
m o m	CONDUTTURA CON POSA INCASSATA
m m	CONDUTTURA CON POSA A VISTA
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO

LEGENDA SIMBOLI
NUOVA INSTALLAZIONE

	INTERRUTTORE UNIPOLARE
L1 5K L2 5K L3 5K	PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata) n.2 PRESE SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata) n. 3 PRESE SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata)
5K L 10A 5K L2 10A 5K L3 10A	PRESA SCHUKO 10A 2P+T (linea privilegiata) n.2 PRESE SCHUKO 10A 2P+T (linea privilegiata) n. 3 PRESE SCHUKO 10A 2P+T (linea privilegiata)
L2 TD L1 TD	PRESA TELEF. / TRASMISSIONE DATI RJ45 (n.2 prese su stesso supporto) PRESA TELEF. / TRASMISSIONE DATI RJ45 (n.3 prese su stesso supporto)
	CANALE PORTACAVI A 2 SCOMPARTI DITTA BOCCHIOTTI O SIMILARE
	VARIAZIONE QUOTA CONDUTTURE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE INSTALLATO A CONTROSOFFITTO CON TUBI FLUORESCENTI 4x18W - DARK LIGHT
	APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A CONTROSOFFITTO CON TUBI FLUORESCENTI 4x18W - DARK LIGHT
	APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO A LED 2,2W 4000°K TIPO S.5831N.19 DITTA SIMES O SIMILARE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA AUTONOMIA 1h LAMPADA FLUORESCENTE 24W
	PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO UNITA' ESTERNA
	PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO UNITA' VENTILAZIONE MECCANICA INTERNA